



MAIRIE de MIJOUX
2 rue Dame Pernelle
01410 Mijoux

AR 01247.2025.22

**OBJET : Arrêté municipal de défense extérieure
contre l'incendie**

Le maire de la commune de MIJOUX,

Vu l'article R. 2225-4 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrêté préfectoral n°960 du 21 mars 2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie pour le département de l'Ain ;

ARRÊTE

Article 1er – La défense extérieure contre l'incendie (DECI) désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer l'alimentation en eau des engins ou matériels de lutte contre l'incendie, par l'intermédiaire de points d'eau incendie (PEI) identifiés à cette fin.

L'objet du présent arrêté est de procéder à l'identification des risques à prendre en compte, d'inventorier les PEI et de fixer les modalités de contrôle.

Article 2 – Risques à prendre en compte dans le cadre de la DECI

Le règlement départemental de défense extérieur contre l'incendie détermine les besoins en eau en fonction du type de risque. Le cas général peut se décliner comme suit :

- **les risques courants :**
 - Faibles : quantité d'eau et durée adaptée en fonction de la nature du risque à défendre, avec un minimum de 30 m³ utilisables en 1 heure ou instantanément ;
 - Ordinaires : à partir de 60 m³ utilisables en 1 heure ou instantanément et jusqu'à 120 m³ utilisables en 2 heures ;
 - Importants : à partir de 120 m³ utilisables en 2 heures ou instantanément avec plusieurs sources, au cas par cas.
- **les risques particuliers :** établissement recevant du public, industriels ou agricoles nécessitant une approche spécifique.

Les besoins en eau associés aux différents types de risques courants et particuliers figurent dans le tableau de synthèse des grilles de couverture situé en annexe 1.

Article 3 – Les points d'eau incendie

Les points d'eau incendie (publics ou privés) regroupent les poteaux et les bouches incendie ainsi que les points d'eau naturels ou artificiels (réserves ouvertes, aériennes, enterrées ou souples, mares, étangs, cours d'eau).

La liste des points d'eau de la commune et leurs caractéristiques sont récapitulés en annexe.



Y sont précisés :

- Numéro d'ordre du PEI ;
- Adresse précise ;
- Coordonnées géographiques (en Lambert 93) ;
- Statut (public/privé) ;
- Nom du propriétaire ;
- Présence d'une convention intégrant le PEI privé dans le DECI ;
- Type de PEI (PI 80, PI 100, PI 150, BI 80, BI 100, poteau relais, puisard, point d'aspiration, point d'eau naturel ou réserve...)
- Pérennité du point d'eau ;
- Volume unitaire des réservoirs
- Débit requis ;
- Présence d'un réseau maillé ;
- Diamètre de la canalisation ;
- Propriétaire de la canalisation d'eau ;
- Autres caractéristiques.

L'actualisation du présent inventaire des points d'eau incendie du présent arrêté fait partie intégrante des processus d'échanges d'informations entre le SDIS du département de l'Ain et la commune de Mijoux.

Article 4 – Modalités de réalisation des contrôles techniques

Le contrôle technique comprend un contrôle du débit et de la pression (débit maximal débit à un bar, pression dynamique au débit requis par l'analyse des risques) ainsi qu'un contrôle fonctionnel consistant à s'assurer de l'accessibilité et de la visibilité, de la présence effective de l'eau, de la bonne mise en manœuvre des appareils, de la présence des bouchons de raccords, etc.

Au titre de la police administrative spéciale de la défense extérieure contre l'incendie et conformément au règlement départemental de la DECI du département de l'Ain, le contrôle technique périodique est effectué une fois tous les trois ans.

Par ailleurs, il est précisé que le contrôle fonctionnel est inclus dans les opérations de maintenance.

Article 5 – Notification à la Préfète

Une copie du présent arrêté est notifié à la Préfète de l'Ain et au SDIS de l'Ain.

Fait à Mijoux, le 24 avril 2025

Le maire, Martine VIALLET



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT	RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX	CONTACT	MARTINE VIALLET
		FONCTION	MADAME LA MAIRE
		EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)	Place du 11 Juillet 1910
16/10/2024	MIJOUX		
COORD. GPS:	Latitude	46.3663208	Longitude
			5.9962276
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3663208,5.9962276		
EXPLOITANT RESEAU	REOGES		
N° PI	01	ETAT	DISPONIBLE

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	F4
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	110		
Pression à Qnom	3,5		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		



Remarques :
REPARATION COFFRE LE 02 AVRIL 2025

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire
			Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechmiques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Rue Royale	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3670200	Longitude	5.9953417	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3670200,5.9953417				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	02	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	F5
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	7		
Débit à 1bar	116		
Pression à Qnom	4,5		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
RAS

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Route de la Combe En Haut	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3671843	Longitude	5.9973163	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3671843,5.9973163				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	03	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	RETRO 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Prises apparentes	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	101		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Route de la Combe En Haut	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3704835	Longitude	6.0054904	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3704835,6.0054904				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	04	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	E4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	125		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) Rue des 22 Cantons			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3658425	Longitude	5.9969433	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3658425,5.9969433				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	05	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	SAPHIR 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Prises apparentes	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	107		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Non		
Orientation	OK		
Système de protection	Oui		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Rue de la Bussode	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3671231	Longitude	5.9996430	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3671231,5.9996430				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	06	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4		
Débit à 1bar	87		
Pression à Qnom	2,5		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Rue de la Bussode	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3672878	Longitude	6.0005763	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3672878,6.0005763				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	07	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	5		
Débit à 1bar	99		
Pression à Qnom	3		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
REPARATION COFFRE LE 02 AVRIL 2025 - VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Rue Val Mijoux	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3658460	Longitude	5.9950951	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3658460,5.9950951				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	08	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	E4 NON CHOC	Position de la vanne	F4
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	104		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Non		
Orientation	OK		
Système de protection	Oui		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		
Remarques :	RAS		

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Rue de la Malle Poste	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3662065	Longitude	5.9947504	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3662065,5.9947504				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	09	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	C4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	110		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
POSE DU BOUCHON DN 100 02 AVRIL 2025 - VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Rue Val Mijoux	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3648287	Longitude	5.9926573	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3648287,5.9926573				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	10	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	5		
Débit à 1bar	78		
Pression à Qnom	2,5		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991 - RTE DE LA VALLEE - N°747			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3596343	Longitude	5.9849020	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3596343,5.9849020				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	11	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :		Commentaires		Raccordement :		Commentaires	
MARQUE		BAYARD		DN du Branchement		100	
MODELE		ECS 3 NON CHOC		Position de la vanne		F0,1	
Année Production		VOIR PLANCHE N°		Etat de la vanne		OK	
Coffre		Aluminium		Pose :		Commentaires	
Etat Coffre		OK		Niveau / Sol fini		OK	
Renversable		Non		Socle Béton		Non	
DN		80		Pose sur regard		Non	
Bouchon DN65		OK		Alimentation :		Commentaires	
Bouchon DN100		NC		Réserve Autonome		Non	
Manoeuvre		OK		Réseau Privé		Non	
Etanchéité Corps		OK		Réseau public		Oui	
Décompression		OK					
Etanchéité Clapet		OK					
Vidange		OK					
Pression Statique		1,5					
Débit à 1bar		30					
Pression à Qnom		1					
Débit à gueule bée		XXX					
Volume prélevé/essai		XXX					
Environnement :		Commentaires					
Accès		OK					
Exposition aux chocs		Oui					
Orientation		OK					
Système de protection		Non					
Dégagement :		Commentaires					
Autour		Oui					
Au dessus		Oui					
Signalisation		Oui					
Remarques :				RAS			

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991 - RTE DE LA VALLEE - N°1120			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3551997	Longitude	5.9811589	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3551997,5.9811589				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	12	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 3 NON CHOC	Position de la vanne	F3
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	80	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	NC	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	3		
Débit à 1bar	35		
Pression à Qnom	1,2		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Non		
Orientation	OK		
Système de protection	Oui		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		
Remarques :		RAS	

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT	RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX	CONTACT	MARTINE VIALLET	
		FONCTION	MADAME LA MAIRE	
		EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com	
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)	RD 991 - RTE DE LA VALLEE - N°1335	
16/10/2024	MIJOUX			
COORD. GPS:	Latitude	46.3535175	Longitude	5.9800130
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3535175,5.9800130			
EXPLOITANT RESEAU	REOGES			
N° PI	13	ETAT	DISPONIBLE	

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	NR4	Position de la vanne	F3
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4		
Débit à 1bar	76		
Pression à Qnom	2		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		
Remarques :	RAS		

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991 - RTE DE LA VALLEE - N°2451			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3452729	Longitude	5.9720556	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3452729,5.9720556				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	14	ETAT	NON CONFORME		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4		
Débit à 1bar	55		
Pression à Qnom	0,5		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/HEURE A 1BAR PEI DN 100)
VOIR SI SUFFISANT POUR RISQUE COURANT FAIBLE - VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
Préconisations						contact@aquarem.fr	
Année 2025							
Année n+1							
Devis de remise en état							
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total			



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025

Reçu en préfecture le 24/04/2025

Publié le

ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991 - RTE DE LA VALLEE - N°3050			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3413729	Longitude	5.9678362	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3413729,5.9678362				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	15	ETAT	NON CONFORME		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4		
Débit à 1bar	48		
Pression à Qnom	XX		
Débit à gueule bée	55		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :

DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/HEURE A 1BAR PEI DN 100)
VOIR SI SUFFISANT POUR RISQUE COURANT FAIBLE - VANNE SOUS
BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
Préconisations						contact@aquarem.fr	
Année 2025							
Année n+1							
Devis de remise en état							
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total			



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991 - RTE DE LA VALLEE			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3386152	Longitude	5.9664635	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3386152,5.9664635				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	16	ETAT	NON CONFORME		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	8		
Débit à 1bar	47		
Pression à Qnom	XX		
Débit à gueule bée	53		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (60M3/HEURE A 1BAR PEI DN 100)
VOIR SI SUFFISANT POUR RISQUE COURANT FAIBLE - VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991 - LA RENFILE			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3631301	Longitude	5.9900781	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3631301,5.9900781				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	17	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	5		
Débit à 1bar	98		
Pression à Qnom	3		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		
Remarques :		VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER	

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991 - N°5590			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3206685	Longitude	5.9538496	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3206685,5.9538496				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	18	ETAT	NON CONFORME		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 3 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	80	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	NC	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	28		
Pression à Qnom	XX		
Débit à gueule bée	33		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (30M3/HEURE A 1BAR PEI DN 65-80)
VOIR SI SUFFISANT POUR RISQUE COURANT FAIBLE - REPARATION
COFFRE LE 02 AVRIL 2025 - VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
 Reçu en préfecture le 24/04/2025
 Publié le
 ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3213158	Longitude	5.9525190	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3213158,5.9525190				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	19	ETAT	A DEFINIR		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE		DN du Branchement	
MODELE		Position de la vanne	
Année Production		Etat de la vanne	
Coffre		Pose :	Commentaires
Etat Coffre		Niveau / Sol fini	
Renversable		Socle Béton	
DN		Pose sur regard	
Bouchon DN65		Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100		Réserve Autonome	
Manoeuvre		Réseau Privé	
Etanchéité Corps		Réseau public	
Décompression		<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>	
Etanchéité Clapet			
Vidange			
Pression Statique			
Débit à 1bar			
Pression à Qnom			
Débit à gueule bée			
Volume prélevé/essai			
Environnement :	Commentaires		
Accès			
Exposition aux chocs			
Orientation			
Système de protection			
Dégagement :	Commentaires		
Autour			
Au dessus			
Signalisation			

Remarques :
PI INTROUVABLE (PROPRIETE PRIVEE A CONFIRMER)

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)			
16/10/2024	MIJOUX	RD 991 - RTE DE LA VALLEE - N°5891			
COORD. GPS:	Latitude	46.3186290	Longitude	5.9518797	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3186290,5.9518797				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	20	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	P0,1
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4,5		
Débit à 1bar	68		
Pression à Qnom	3		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		
Remarques :		RAS	

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Lotissement Les Bovettes	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3176354	Longitude	5.9523203	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3176354,5.9523203				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	21	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	F2
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4,3		
Débit à 1bar	180		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
RAS

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Lotissement Les Bovettes	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3182870	Longitude	5.9536039	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3182870,5.9536039				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	22	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :		Commentaires		Raccordement :		Commentaires	
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100	Position de la vanne	F1	Etat de la vanne	OK
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Pose :	Commentaires	Niveau / Sol fini	OK	Alimentation :	Commentaires
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Socle Béton	Non	Réserve Autonome	Non	Réseau Privé	Non
Coffre	Aluminium	Pose sur regard	Non	Réseau public	Oui		
Etat Coffre	ABIME	Alimentation :	Commentaires	Réserve Autonome	Non		
Renversable	Non	Réseau Privé	Non	Réseau public	Oui		
DN	100						
Bouchon DN65	OK						
Bouchon DN100	OK						
Manoeuvre	OK						
Etanchéité Corps	OK						
Décompression	OK						
Etanchéité Clapet	OK						
Vidange	OK						
Pression Statique	4						
Débit à 1bar	109						
Pression à Qnom	3						
Débit à gueule bée	XXX						
Volume prélevé/essai	XXX						
Environnement :		Commentaires		Remarques : LE COFFRE EST ABIME			
Accès	OK						
Exposition aux chocs	Oui						
Orientation	OK						
Système de protection	Non						
Dégagement :		Commentaires					
Autour	Oui						
Au dessus	Oui						
Signalisation	Oui						

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT	RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX	CONTACT	MARTINE VIALLET
		FONCTION	MADAME LA MAIRE
		EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991	
16/10/2024	MIJOUX		
COORD. GPS:	Latitude	46.3151059	Longitude 5.9494397
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3151059,5.9494397		
EXPLOITANT RESEAU	REOGES		
N° PI	23	ETAT	DISPONIBLE

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	95		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT	RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX	CONTACT	MARTINE VIALLET
		FONCTION	MADAME LA MAIRE
		EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)	Chemin de Murgani
16/10/2024	MIJOUX		
COORD. GPS:	Latitude	46.3102743	Longitude
			5.9446280
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3102743,5.9446280		
EXPLOITANT RESEAU	REOGES		
N° PI	24	ETAT	DISPONIBLE

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	E4 CHOC	Position de la vanne	F1
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Oui	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	8		
Débit à 1bar	120		
Pression à Qnom	4,5		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		



Remarques :
RAS

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3090825	Longitude	5.9461112	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3090825,5.9461112				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	25	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	C4 CHOC	Position de la vanne	F2
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Oui	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	110		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
POSE DES BOUCHONS DN 100 ET 65 LE 02 AVRIL 2025

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT	RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX	CONTACT	MARTINE VIALLET
		FONCTION	MADAME LA MAIRE
		EMAIL	servicetechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)	Résidence des Mars
16/10/2024	MIJOUX		
COORD. GPS:	Latitude	46.3088074	Longitude
			5.9452512
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3088074,5.9452512		
EXPLOITANT RESEAU	REOGES		
N° PI	26	ETAT	DISPONIBLE

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	PAM	DN du Branchement	100
MODELE	HERMES	Position de la vanne	F2
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	105		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		



Remarques :
RAS

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) D 1005			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3698269	Longitude	6.0184072	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3698269,6.0184072				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	27	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4		
Débit à 1bar	90		
Pression à Qnom	2		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT	RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX	CONTACT	MARTINE VIALLET
		FONCTION	MADAME LA MAIRE
		EMAIL	servicestechmiques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)	Ld La Mainaz
16/10/2024	MIJOUX		
COORD. GPS:	Latitude	46.3652404	Longitude
			6.0217985
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3652404,6.0217985		
EXPLOITANT RESEAU	REOGES		
N° PI	28	ETAT	DISPONIBLE

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	120		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire
			Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Ld La Vattay	
02/04/2025	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3886861	Longitude	6.0532997	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3886861,6.0532997				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	29	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	P0,1
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	9,5		
Débit à 1bar	101		
Pression à Qnom	5,8		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		



Remarques :
REPARATION COFFRE + NEZ LE 02/04/2025 - PEI DISPONIBLE RAS
(PHOTO A REPREDRE)

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT	RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX	CONTACT	MARTINE VIALLET
		FONCTION	MADAME LA MAIRE
		EMAIL	servicestechmiques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)	Ld La Mainaz
16/10/2024	MIJOUX		
COORD. GPS:	Latitude	46.3646097	Longitude
			6.0228180
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3646097,6.0228180		
EXPLOITANT RESEAU	REOGES		
N° PI	30	ETAT	DISPONIBLE

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Composite	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	8		
Débit à 1bar	200		
Pression à Qnom	6		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
REPARATION COFFRE LE 02 AVRIL 2025 - VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état				
Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechmiques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Ld La Mainaz	
02/04/2025	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3611041	Longitude	6.0245244	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3611041,6.0245244				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	31	ETAT	INDISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	C3 NON CHOC	Position de la vanne	F1
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	CASSE	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Non
DN	80	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	NC	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	A DEFINIR	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	Fuite	Réseau public	Oui
Décompression	A DEFINIR		
Etanchéité Clapet	A DEFINIR		
Vidange	A DEFINIR		
Pression Statique	A DEFINIR		
Débit à 1bar	A DEFINIR		
Pression à Qnom	A DEFINIR		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :

PI INDISPONIBLE - FUIITE TROP IMPORTANTE AU NIVEAU DES PRISES
LORS DE LA MISE EN PRESSION - LE COFFRE EST CASSE

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations	contact@aquarem.fr
-----------------------	--------------------

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechmiques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Ld La Mainaz	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3625798	Longitude	6.0222241	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3625798,6.0222241				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	32	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	C4 CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Oui	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	6		
Débit à 1bar	104		
Pression à Qnom	4		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechmiques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE)		Ld La Mainaz	
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3634852	Longitude	6.0196839	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3634852,6.0196839				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	34	ETAT	DISPONIBLE		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 4 NON CHOC	Position de la vanne	INTROUVABLE
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	A DEFINIR
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	100	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	OK	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	1,5		
Débit à 1bar	60		
Pression à Qnom	1		
Débit à gueule bée	XXX		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
VANNE SOUS BOUCHE A CLE A RECHERCHER

TECHNICIENS :	A.ADELAIDE	TEL. :	06 48 94 33 20	Administr. :	C. PIRODON	TEL. :	06 68 60 44 90
---------------	------------	--------	----------------	--------------	------------	--------	----------------

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025	
Année n+1	

Devis de remise en état			
Code	Désignation	Qté	Prix total



DIAGNOSTIC INCENDIE

Envoyé en préfecture le 24/04/2025
Reçu en préfecture le 24/04/2025
Publié le
ID : 001-210102471-20250424-012472025022-AR

ADRESSE CLIENT		RUE DAME PERNETTE 01410 MIJOUX		CONTACT	MARTINE VIALLET
				FONCTION	MADAME LA MAIRE
				EMAIL	servicestechniques.mijoux@gmail.com
Date Intervention	Commune	Adresse (N°+RUE) RD 991			
16/10/2024	MIJOUX				
COORD. GPS:	Latitude	46.3225894	Longitude	5.9555272	
Lien GPS	https://maps.google.com?q=46.3225894,5.9555272				
EXPLOITANT RESEAU	REOGES				
N° PI	35	ETAT	NON CONFORME		

Contrôle de l'appareil selon la norme NFS 62-200

Appareil :	Commentaires	Raccordement :	Commentaires
MARQUE	BAYARD	DN du Branchement	100
MODELE	ECS 3 NON CHOC	Position de la vanne	F0,1
Année Production	VOIR PLANCHE N°	Etat de la vanne	OK
Coffre	Aluminium	Pose :	Commentaires
Etat Coffre	OK	Niveau / Sol fini	OK
Renversable	Non	Socle Béton	Oui
DN	80	Pose sur regard	Non
Bouchon DN65	OK	Alimentation :	Commentaires
Bouchon DN100	NC	Réserve Autonome	Non
Manoeuvre	OK	Réseau Privé	Non
Etanchéité Corps	OK	Réseau public	Oui
Décompression	OK		
Etanchéité Clapet	OK		
Vidange	OK		
Pression Statique	4		
Débit à 1bar	24		
Pression à Qnom	XX		
Débit à gueule bée	28		
Volume prélevé/essai	XXX		
Environnement :	Commentaires		
Accès	OK		
Exposition aux chocs	Oui		
Orientation	OK		
Système de protection	Non		
Dégagement :	Commentaires		
Autour	Oui		
Au dessus	Oui		
Signalisation	Oui		

Remarques :
DEBIT EN DESSOUS DE LA NORME (30M3/HEURE A 1BAR PEI DN 65-80)
VOIR SI SUFFISANT POUR RISQUE COURANT FAIBLE

TECHNICIENS : A.ADELAIDE TEL. : 06 48 94 33 20 Administr. : C. PIRODON TEL. : 06 68 60 44 90

Préconisations contact@aquarem.fr

Année 2025
Année n+1

Devis de remise en état

Code	Désignation	Qté	Prix unitaire	Prix total